

Предписание	Устранение нарушений
<p>Предписание № <u>519/1/1</u> об устранении нарушений требований пожарной безопасности в здании по адресу: г. Москва, 2-я Рощинская ул., д.13а: Двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p> <p>в здании по адресу: г. Москва, 3-я Рощинская ул., д.2: – Все пожарные рукава присоединить к пожарным кранам и пожарным стволам; пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов. – Лестницы 3-го типа в торцах здания расположить на расстоянии не менее 1-го метра от оконных проемов.</p> <p>г. Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.7а – Ширину эвакуационных выходов в лестничные клетки во всем здании выполнить не менее 1,2 метра; выполнить второй эвакуационный выход отвечающий требованиям норм из групп 1 и 2; лестницы 3-го типа, расположенные в торцах здания, расположить на расстоянии не менее 1-го метра от оконных проемов, а лестницу расположенную с левого торца выполнить с уклоном не более 1:1.</p> <p>г. Москва, Дербеневская наб., д.13/17, к.4 – Ширину эвакуационного выхода на лестничную клетку и основного выхода на улицу выполнить не менее 1,2 метра; выполнить второй эвакуационный выход отвечающий требованиям норм из средней; лестница 3-го типа расположить на расстоянии менее 1-го метра от оконных проемов; на путях эвакуации демонтировать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — масляную краску примененную для окраски стен лестничной клетки.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Запланировано к включению в ПСД на капит. ремонт здания по контракту № 2014/ПИР-002(ЗАО) от 15.07.2014г (подрядчик ПСК «Стройсила")</p> <p>Запланировано к включению в ПСД на капит. ремонт здания по контракту № 2014/ПИР-002(ЗАО) от 15.07.2014г (подрядчик ПСК «Стройсила")</p> <p>Включено в проект сметы по текущему ремонту зданий за счет средств ОО на 2015 г.</p>